

Отчет о предписании № 219 от «21» декабря 20 23 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма средств, необходимых для устранения замечания предприятия	Срок выполнения по предписанию	Отметка о выполнении (выполнено, не выполнено, выполнено частично (указать, что выбрано))	В том числе выполнено в 20__ г.			Примечание
					Выполнено всего в 20_ г. на сумму руб.	Отметка о выполнении	Сумма, руб.	
1	В кабинете № 113 имеются дефекты пола (трещины), что не соответствует требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20	0	31.08.2024	не выполнено	0	не выполнено	0	не выполнено
2	В кабинетах № 205 (химия) имеются дефекты пола (трещины), в кабинете № 306 имеются дефекты стен (подтеки) и потолка (трещины), что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	0	31.08.2024	не выполнено	0	не выполнено	0	не выполнено
3	В кабинетах информатики № 207 и № 209 не обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение и имеются дефекты потолка (трещины), что	0	31.08.2024	выполнено частично	0	выполнено частично	0	В кабинетах информатики № 207 и № 209 обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение

	не соответствует требованиям п. 2.5.3, 3.4.12 СП 2.4.3648-20							
4	В кабинетах № 205 и № 305 не оборудованы горячим и холодным водоснабжением – отсутствуют раковины, что не соответствует требованиям п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20	50 000	31.08.2024	не выполнено	0	не выполнено	0	не выполнено
5	В кабинетах № 204, № 209 частично отсутствуют солнцезащитные устройства, что не соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20	0	22.01.2024	выполнено	0	выполнено	0	выполнено
6	Дезинфицирующий раствор не соответствует заявленной концентрации, что не соответствует требованиям п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20	0	22.01.2024	выполнено	0	выполнено	0	выполнено

Директор



С.В. Шайдунова